

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru


ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер А, помещения: 1 этаж № № 1-20, 23; Литер Б, помещения: 1 этаж № № 4-49, 2 этаж № № 1-6, 17, 21, 27-39, 3 этаж № № 1-18, 23-42.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ(Ц)

заведующий отделом лабораторных исследований, врач - бактериолог

_____ Е.А. Алексеева

29 марта 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 24-00-02-2585 от 29 марта 2024 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	ООО "Водоканал "
Юридический адрес заказчика*:	Вологодская обл., г. Белозерск, ул. наб. П.К. Георгиевского, д. 40
Фактический адрес заказчика*:	Вологодская обл., г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 1
Контактный телефон*:	2-13-94
ИНН заказчика*:	3503012512
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	- заявка K000-000468 от 20.02.2024
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	35-00-05/00720-24
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	Водопровод, ОСВ перед подачей в распределительную сеть
Место отбора, адрес*:	Белозерский р-н, г. Белозерск, улица Коммунистическая, д.1, ОСВ
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, -
Дата и время отбора образцов (проб)*:	20 марта 2024 г. в 09 ч. 00 мин.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	лаборант Слажева К.С.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	б/н от 20.03.2024
Дата и время доставки (образца) пробы:	20 марта 2024 г. в 15 ч. 30 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач по СГЛИ Шилова С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	1,5 л полимерная бутылка

Дополнительные сведения:	отсутствует
--------------------------	-------------

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ(Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат
(информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования
образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Лаборатория исследований факторов окружающей среды
 160012, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, Литер Б, помещения: 1 этаж № 17,19-26

Дата и время доставки образца (пробы):	20 марта 2024 г. в 15 ч. 30 мин.
Дата начала исследования:	20 марта 2024 г.
Дата окончания исследования:	28 марта 2024 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Альфа-бета-радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000	2063	№ С-ВАГ/03-04-2023/236047017 до 02.04.2025
Весы лабораторные аналитические AS 220/C/2	432881/14	№ С-БК/19-06-2023/255430061 до 18.06.2024
Печь муфельная СКВ 20/12-В	273	№ 31 до 09.12.2024
Плита нагревательная LH-403	6617	-
Печь муфельная СКВ 2.3.1,8/10	787	-
Плита нагревательная LOIP LH-302	236	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Неопределенность единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Удельная суммарная альфа-активность	0,02 Бк/дм ³	± 0,06 Бк/дм ³	не более 0,2 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386
Удельная суммарная бета-активность	0,16 Бк/дм ³	± 0,06 Бк/дм ³	не более 1 Бк/дм ³	ФР.1.40.2013.15386

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Почеткова А.С.

Конец протокола

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*