

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru


ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

161100, Россия, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул. Граве,

д. 7, литера А, 1 этаж, помещения 8-11, 11а, 11б-28, 30 2 этаж помещения 7-13

тел./факс (817-57) 3-18-75, E-mail: kirillov@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

начальник отдела лабораторных исследований

Чурица Е.В. Кряжева

2 февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 24-05-02Б-112 от 2 февраля 2024 г.

| | |
|---|--|
| Заказчик (полное наименование)*: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ" |
| Юридический адрес заказчика*: | 161200, Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, набережная П.К.Георгиевского, 40 |
| Фактический адрес заказчика*: | 161200, Вологодская область, Белозерский район, город Белозерск, набережная П.К.Георгиевского, 40 |
| Контактный телефон*: | 81756-2-13-94 |
| ИНН заказчика*: | 3503012512 |
| Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)): | заявка № K000-000025 от 09.01.2024 |
| Цель испытаний*: | производственный контроль |
| Код образца (пробы): | 35-00-05/00066-24 |
| Наименование образца (пробы)*: | Вода питьевая |
| Источник исследования*: | Водопроводная вода, наружная сеть |
| Место отбора, адрес*: | Белозерский р-н, г. Белозерск, улица Свободы, д.20 |
| Точка отбора*: | ВРК |
| Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*: | проба отобрана заказчиком, ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" |
| Дата и время отбора образцов (проб)*: | 17 января 2024 г. в 09 ч. 30 мин. |
| должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*: | Лаборант Спажева К.С. |
| Условия транспортировки*: | автотранспорт, термоконтейнер t°= 4°С |
| Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*: | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| Номер и дата акта отбора*: | №б/н от 17.01.2024 |
| Дата и время доставки (образца) пробы: | 17 января 2024 г. в 12 ч. 15 мин. |
| должность, проводившего испытание, Ф.И.О.: | биолог Табакова Ю.С. |
| Описание образца (пробы) испытаний: | пластиковая стерильная бутылка -1,0 л. |
| Дополнительные сведения: | отсутствуют |

Микробиологическая лаборатория
адрес лаборатории: 161100, Россия, Вологодская область, Кирилловский район, г. Кириллов, ул.
Граде, д. 7, литера А, 1 этаж,
помещения 10-11, 11а, 11б-28

| | |
|--|--|
| Дата и время доставки образца (пробы): | 17 января 2024 г. в 12 ч. 35 мин. |
| Дата начала исследования: | 17 января 2024 г. |
| Дата окончания исследования: | 26 января 2024 г. |
| Дополнительная информация: | отсутствует |
| Условия проведения испытаний: | в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование |

Сведения об оборудовании

| Наименование, тип, марка | Заводской номер | Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия) |
|---|-----------------|--|
| Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ-1125М | 391 | № 7 до 16.09.2024 |
| Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 | 221.120.00.3169 | - |
| Прибор вакуумного фильтрования ПФВ 35.500.03 | 2592 | - |

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
|---|--|--|-----------------------|
| Энтерококки | не обнаружено КОЕ/100 см ³ | не допускается КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.8.3 |
| Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | не обнаружено | не допускается КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 |
| Колифаги | не обнаружено | не допускается БОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.10 |
| Общее микробное число (ОМЧ) | 0 КОЕ/см ³ | не более 50 КОЕ/см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | отсутствие КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 |

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Информация о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: отсутствует

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Логинова М.А.

Конец протокола

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).